

Справка

Об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки в ГУ ЯО Климатинский детский дом от 28 ноября 2024года

В соответствии с Планом проведения «Единого дня пожарной безопасности» « 28 » ноября 2024г организовать

« Проведение тренировки по эвакуации и тушению условного пожара » на объекте ГУ ЯО Климатинский детский дом проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором планом проведения тренировки, включающим в себя два этапа.

В период подготовительного этапа проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

В 15.00 час был отработан первый учебный вопрос: «Подача сигнала о возникновении условного пожара и действия по нему сотрудников учреждения». По внутренней громко говорящей связи пожарной сигнализации поступил сигнал о том, что в здании пожар и просьба покинуть помещение. Сотрудник (вахтер), находившийся на пункте охраны произвел оповещение диспетчеру ВДПО г Ярославля тел : 8/4852/74-90-80, о возникновении пожара в помещении актового зала на первом этаже здания. Возникновение очага пожара было обнаружено социальным педагогом в 14 час 55 мин, который передал сообщение о пожаре работнику охранного поста.

В 15,00 -15,05 был отработан второй учебный вопрос: «Проведение эвакуации». Воспитатели, сотрудники, младший персонал приступили к организации эвакуации воспитанников из групп. Младший персонал осуществлял направление воспитанников к эвакуационным выходам, поддерживая порядок и спокойствие, осуществлял проверку спальных помещений, туалетных комнат на предмет отсутствия в них людей. На месте сбора за территорией здания детского дома начальник штаба тренировки принял доклады от воспитателей о наличии воспитанников и доложил директору о результатах эвакуации. Время эвакуации на момент представления доклада составило 5 минут 20 секунд.

В 15,20 практическая часть учебной тренировки была завершена. Грубых ошибок и травм при проведении учебной тренировки воспитанниками и сотрудниками детского дома не допущено. Работники действовали в соответствии с утвержденной « Инструкцией о действиях работников по эвакуации людей в случае пожара ».

Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Начальник штаба подготовки и проведения общей тренировки
заместитель директора по АХР



Н.В. Максимова